

# Gravetillatelse ved kryssing av kabler tilhørende A/S Eidefoss

## GRAVESKADER PÅ KABLER KAN MEDFØRE LIVSFARE!

Gravetillatelse gis på følgende betingelser:

Graving må ikke igangsettes i nærheten av kabler før kabeltraséen er påvist av nettselskapet. Kabler skal avdekkes ved forsiktig graving for hånd. Graving med gravemaskin skal ikke skje nærmere anvist kabeltrasé enn 1 meter. Graving nærmere kabeltrasé må skje ved håndgraving.

Når kabler er avdekket, skal disse på betryggende måte sikres mot siging etter anvisning av nettselskapets representant. Deretter kan massen under kabler fjernes. Kabler kan midlertidig være avdekket maks 6 døgn, og sperrebukker skal plasseres på hver side av grøften.

Kabelgrøften kan igjen fylles i høyde med kabler, og massen skal komprimeres. Før videre tildekking av kabler skjer, skal nettselskapet varsles for inspeksjon og ilegging av beskyttelses- og varselmateriell. Hvis dette varsel ikke mottas, kan nettselskapet forlange kablene avdekket for kontroll på gravers regning.

Omkostninger ved skader som påføres kablen under gravearbeidet, vil bli belastet den som er ansvarlig for gravingen.

### ERKLÆRING:

Jeg har lest og forstått ovennevnte betingelser for graving i kryss med nettselskapets kabler.

Gravetillatelsen gjelder for kryssing av høy-/lavspentkabler

Skisse på baksiden

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ansvarlig for gravearbeidet

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Gravetillatelse gitt av

**eidefoss|nett**

A/S Eidefoss Nett, Postboks 160, 2684 Vågå

telefon 61 23 82 90

firmapost.nett@eidefoss.no

Inspeksjon og kontroll før tildekking utført \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_